

РФ  
**МУП «ЖКХ Мошковское»**  
 Городецкого района  
 Нижегородской области  
 606513 п. Аксентис

Тел/факс: (261)46-6-05 e-mail:uzkh-a@mail.ru

ИНН 5248015756/КПП524801001

ОКПО 58270997, ОКОНХ 90110

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

г. Нижний Новгород

Р/с 40702810342000053880

К/с 30101810900000000603

БИК 042202603

от 27.01.2023г. № 11  
 на №516 -11344/22 от 13.01.2023г.

**Региональная служба по тарифам**

**Нижегородской области**

**Руководителю службы**

**Ю. Л. Алешиной**

**Информация  
 Котельная п. Аксентис**

**Показатели надежности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»**

количество наименование	Факт			План		
	2020г	2021г	2022г	2021г	2022г	2023г
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0	0	0

**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»**

количество Наименование ( кг. у.т Гкал)	Факт			План		
	факт	факт	факт	план	план	план
1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	213,0 3	239,8 9	236, 5	155,8	155,8	155,8
2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (% /гкал)	7% /88,0	7% /98,0	7% /92,0	7% /243	7% /243	7% /243

**Котельная п. Ильинский**

**Показатели надежности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»**

количество наименование	Факт			План		
	2020г	2021г	2022г	2021г	2022г	2023г

1) в результате технологических нарушений количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкач/час установленной мощности	0	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения по  
МУП «ЖКХ Мошковское»

количество Наименование ( кг. у.т Гкал)	Факт			План		
	факт	факт	факт	план	план	план
1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	150,7 3	163,8 8	145,1 3	163,18	163,18	163,18
2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (% Гкал)	7% /67	7% /68	7% /73	7% /57,8	7% /57,8	7% /57,8

Директор МУП «ЖКХ Мошковское»

Исполнитель

Телефон (883161) 46-6-05



А.В. Соколов

Н. Г. Худякова