

РФ  
МУП «ЖКХ Мошковское»  
Городецкого района  
Нижегородской области  
606513 п. Аксентис

Тел/факс: (261)46-6-05 e-mail:uzkh-a@mail.ru

ИНН 5248015756/КПП524801001

ОКПО 58270997, ОКОНХ 90110

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

г. Нижний Новгород

Р/с 40702810342000053880

К/с 30101810900000000603

БИК 042202603

от 31.01.2021 г. № 26  
на №516 -11865/21 от 15.01.2021г.

Региональная служба по тарифам

Нижегородской области

Руководителю службы

Ю. Л. Алешиной

### Информация Котельная п. Аксентис

Показатели надежности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»						
количество наименование	Факт			План		
	2018г	2019г	2020г	2020г	2021г	2022г
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 т/кал/час установленной мощности	0	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»						
количество * Наименование ( кг. у.т Гкал)	Факт			План		
	факт	факт	факт	план	план	план
1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	215,1 9	191,5 5	213,0 3	155,8	155,8	155,8
2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (% /г/кал)	7% /111,0 9	7% /99,0	7% /88,0	7% /243	7% /243	7% /243

### Котельная п. Ильинский

Показатели надежности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»						
количество наименование	Факт			План		
	2018г	2019г	2020г	2020г	2021г	2022г

1) в результате технологических нарушений количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей	0	0	0	0	0	0
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения по МУП «ЖКХ Мошковское»						
количество	Факт			План		
Наименование ( кг. у.т Гкал)	факт	факт	факт	план	план	план
1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	165,5 2	148,3 4	150,7 3	163,18	163,18	163,18
2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (% /г/кал)	7% /66	7% /66	7% /67	7% /57,8	7% /57,8	7% /57,8

Директор МУП «ЖКХ Мошковское»

Исполнитель  
Телефон (883161) 46-6-05



А.В. Соколов

Н. Г. Худякова